

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Артёмовского городского округа УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
Г. Артем, ул. Кооперативная, 2, тел: 4-26-50, e-mail: ond_artem@mchs25.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Артем

(место составления акта)

«25» декабря 2018 г.

(дата составления акта)

«13» часов «30» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 283

По адресу/адресам: г. Артем, ул. Ватутина 18

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального
контроля о проведении проверки от 19 декабря 2018 года № 283

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» Артёмовского
городского округа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

24.12.2018 с 10 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

25.12.2018 с 13 час. 0 мин. по 13 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 час. 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Артёмовского городского
округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

руководитель учреждения через канцелярию (вх. № 4 от 19.12.2018 г.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель главного государственного инспектора Артёмовского
городского округа по пожарному надзору Шведова Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад № 2» Феоктисова И.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации помещений с одновременным
пребыванием более 15 человек (группы 1,6,8, 5,9,7,2) открываются не по направлению выхода из здания.
(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2, СП 1.13130.2009 п.4.2.6, ответственное лицо - заведующий Феоктисова
И.А.);

- у эвакуационных выходов из спальных помещений групп № 11, 6, 8, 5, 9,7 размещены кровати,
препятствующие эвакуации. (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2, Правила противопожарного режима в РФ п.36б,
ответственное лицо - заведующий Феоктисова И.А.);

- Предусматриваемые в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок, а также части здания, группы
помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения
(кладовые), за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными стенами не
ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа), а именно - двери в противопожарных преградах не имеют

требуемого предела огнестойкости (не менее EI30) (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2, СП 4.13130.2013 п.5.2.6)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, таблица 23, 24, ответственное лицо - заведующий Феоктистова И.А.);

- Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для samozакрывания с уплотнением в притворах. (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2, СП 1.13130.2009 п.4.2.7, ответственное лицо - заведующий Феоктистова И.А.);

- Руководителем объекта не пройдено обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2, Правила противопожарного режима в РФ п.3, ответственное лицо - заведующий Феоктистова И.А.)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шведова Н.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МБДОУ «Детский сад № 2» АГО
Феоктистова И.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» декабря 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)