

ПРЕДПИСАНИЕ № 43/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 2» Артёмовского городского округа*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 06 апреля 2021 года № 43 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.04.2021 года по 22.04.2021 года
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор по Артёмовскому городскому округу по пожарному надзору Овчаренко
Вячеслав Александрович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБДОУ «Детский сад № 2» Артёмовского городского округа г. Артем, ул. Ватутина, 18

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующей МБДОУ «Детский сад № 2» АГО Феоктисовой Инной Александровной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Высота дверного проема, расположенного на эвакуационном выходе третьего этажа составляет менее 1,9 м.	Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. Основание: ст.ст. 4, 6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.18. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор по Артемовскому
городскому округу по пожарному надзору*

Овчаренко Вячеслав Александрович

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

« 22 » апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

" ____ " _____ 20 ____ г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору